

火災使用時の排気計算(湯沸室)
瞬間湯沸器5号 0.55 t/h
一ロガスコック 0.18 t/h
 $Q = 40 \cdot K \cdot \Psi$
 $= 40 \times 12.9 (m^2) \times (0.55 + 0.18)$
 $= 429 (m^3/h) < 500 (m^3/h) O.K.$

閲覧室
吹出口
K.L-4 1,800L
445 CMH
11
BOX (内貼GW25m/L)
2,000x300x300H
11

広島県土木
5.11.16
5.11.16
5.11.16

大野町役場(4)
第
5.10.29
5.10.29
5.10.29

船川本建築設計事務所
一級建築士登録第11986号
川本松夫

DATE 19
SCALE 30
M

大野町役場都市整備課

大野町役場都市整備課

1階平面図