

別紙

廿日市市ブロック塀等安全確保事業安全性に係るチェックリスト

1 コンクリートブロック造の塀の場合

項目	基準	適合	不適合
① 高さ	塀の高さは2.2m以下		
② 壁の厚さ	高さが2.0m以下の場合、塀の厚さは10cm以上		
	高さが2.0mを超える場合、15cm以上		
③ 控え壁（高さが1.2mを超える塀の場合）	塀の長さ3.4m以下ごとに控え壁（塀の高さの1/5以上突出したもの）がある		
④ 基礎	基礎がある		
⑤ 傾き、ひび割れ	傾き、著しいひび割れや損傷等がない		
⑥ ぐらつき	人の力で簡単にぐらつかない		

2 組石造の塀の場合

項目	基準	適合	不適合
① 高さ	塀の高さは1.2m以下		
② 壁の厚さ	塀の厚さは高さの1/10以上		
③ 控え壁	塀の長さ4.0m以下ごとに控え壁（塀の厚さの1.5倍以上突出したもの）がある（塀の厚さが高さの1.5/10以上の場合を除く）		
④ 基礎	基礎がある		
⑤ 傾き、ひび割れ	傾き、著しいひび割れや損傷等がない		
⑥ ぐらつき	人の力で簡単にぐらつかない		

補助対象ブロック塀の築造年次 _____ 年 _____ 月頃・不明