表２　年間水質検査結果表（県様式）

地点名	①田屋公園		年度	平成30年度		区分	浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月17日	5月28日	6月25日	7月24日	8月27日	9月25日	10月16日	11月26日	12月20日	1月23日	2月25日	3月11日	最大値	最小値	平均値
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.24	0.43	0.52	0.18	0.21	0.23	0.31	0.31	0.31	0.26	0.26	0.28	0.52	0.18	0.30
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.16	－	－	0.11	－	－	0.21	－	－	0.15	－	－	0.21	0.11	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.05	－	－	0.15	－	－	0.15	－	－	<0.05	－	－	0.15	<0.05	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.0078	－	－	0.024	－	－	0.016	－	－	0.0052	－	－	0.024	0.0052	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.007	0.004	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.0011	－	－	0.0007	－	－	0.0015	－	－	0.0013	－	－	0.0015	0.0007	0.0012
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.0129	－	－	0.0301	－	－	0.0236	－	－	0.0101	－	－	0.0301	0.0101	0.0192
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.013	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.013	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.0040	－	－	0.0054	－	－	0.0061	－	－	0.0035	－	－	0.0061	0.0035	0.0048
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	0.0001	－	－	0.0001	<0.0001	<0.0001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.019	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.019
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	4.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.2	8.2	8.3	5.9	5.6	5.2	5.8	5.9	6.0	5.6	5.4	5.9	8.3	5.2	6.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	41
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.1	7.3	7.2	7.0	7.1	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.2	7.4	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1