
3000
4500
300
5800
2000
9500
1700
6400
300
7500
1850
6500
6500
6500
4080
6500
7400
7400
8600
8550
8850
14800
G
F
E
D
C
B
A
1.6X5(PF22)
S181
閉架書庫
B41 X10
B41bX2
G41 X2
G41bX3
書庫
E41X6
d21b
K21
T24
休憩室
A21X1
A41X1
G41X2
女子便所
A21
PL-11
作業室
R5A
R5B
R5C
G42 X18
G42bX3
事務室
R4A
R4B
R4C
R4D
湯沸室
B41
J21
CVVS2-2C(PF16)
1.6X2 (PF16)
d21b
S181
男子便所
G41X2
身障者用便所
G41
U04
D41b
D41b
階段
b27+b
EV
A21X3
A41X2
N60X4
車イス置場
電話
R1C
R1A
R1B
ポーチ
ホール
R2A
A21X6
A41X24
A41 X16
M271X8
e21b
L271X29
a13bX5
N60
B22X2
R1D
B22
R2C
R2B
書庫(1)
A41
コントロールカウンター
AVコーナー
R6A
R6B
福祉コーナー
G42b
G42
R7A
R7B
R7C
1.6X4(PF16)
R40
WP
S181
レファレンスコーナー
屋外階段
2.0
I554X56
a30bX10
R7D
R8A
R8B
R8C
R8D
自動コーナー
閲覧室
ブラウジングコーナー
R9A
R9B
R9C
R9D
R10A
おはなしコーナー
タタミコーナー
7800
7800
7800
7800
7800
4250
39000
①
②
③
④
⑤
⑥

1階平面図　S=1:100

注　記

1　図中記入なき配管配線は下記とする。

——//——	IV	2.0X2	(PF16)
——///——	〃	2.0X2E2.0	(PF16)
2.0////——	〃	2.0X3E2.0	(PF22)
————	〃	1.6X2	(PF16)
——/——	〃	1.6X2E1.6	(PF16)
——///——	〃	1.6X3	(PF16)
——////——	〃	1.6X3E1.6	(PF16)
——////——	〃	1.6X4	(PF16)
——/////——	〃	1.6X5	(PF22)
—-//——	VVF	2.0-2C	(PF16)
—-///——	〃	2.0-3C	(PF22)
2.0////——	〃	2.0-2CX2	(PF22)
—-——	〃	1.6-2C	(PF16)
—-/——	〃	1.6-3C	(PF22)
—-///——	〃	1.6-3C	(PF22)
—-////——	〃	1.6-2CX2	(PF22)
—-////——	〃	1.6-2CX2	(PF22)
—-/////——	〃	1.6-2C+3C	(PF22)
—-//////——	〃	1.6-3CX2	(PF22)

2　二重天井内はVVFケーブルころがし配線とし、コンクリート部分はPF配管とする。

3　二重天井内のVVFケーブルはできるだけまとめて配線し、天井吊り下げボールト用のVVFケーブル支持材などを使用し、蜘蛛の巣状の配線は避けること。

4　図中□━━━━は2P15A露出型ライティングダクトとする。

広島県廿日市収受
第　号
5.11.16
処理期限　月　日
分類記号　保存年限

大野町
第
5.10.29
処理期限
分類記号

㈲川本建築設計事務所
一級建築士 登録第119086号
川本松夫

工事名称		訂正事項		課長	課補	係長	設計	図面名	DATE	NO
大野町図書館新築電気設備	工事設計図		大野町役場都市整備課					電灯設備図　1階平面図	SCALE	

E-8