各学校施設の耐震化の状況について

令和2年8月3日現在

学校名	区分	棟番		建築年月			構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度ランク		第2次診断等			改修		改修後	
		番号	枝番	年	西暦	月					年度	ランク	年度	Is値	q値	年度	Is値	q値	
廿日市小学校	管理特別教室棟	13		H	22	2010	3	R	3	1,327	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-
	普通教室棟	2	1,2	S	37	1962	3	R	3	1,105	旧基準	補強済			21	0.8	1.37		
	普通教室棟	2	3	S	41	1966	3	R	3	858	旧基準	補強済			21	0.8	1.37		
	普通教室棟	2	4	H	13	2001	2	R	3	574	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	プール附属棟	14		H	28	2016	7	R	1	213	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	8		S	57	1982	3	R	2	1,163	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
平良小学校	普通教室棟	16		H	14	2002	8	W	2	1,850	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	普通教室棟	17		H	14	2002	8	W	1	872	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	18		H	14	2002	8	R	2	1,649	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	管理棟	19		H	14	2002	8	R	1	451	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	20		H	14	2002	8	R	1	1,172	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	21	1	H	14	2002	8	R	1	201	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	特別教室棟	21	2	H	14	2002	8	R	2	329	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
原小学校	普通教室棟	1		S	43	1968	3	R	3	925	旧基準	補強済			22	0.8	1.74		
	屋内運動場	4		S	59	1984	1	R	2	845	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	管理特別教室棟	6		S	63	1988	3	R	3	565	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
宮内小学校	特別教室棟	7		S	41	1966	3	R	2	457	旧基準	補強済			27	0.8	1.74		
	普通教室棟	9		S	47	1972	2	R	3	512	旧基準	補強済			22	0.79	1.29		
	普通教室棟	13	1	S	50	1975	3	R	3	1,024	旧基準	補強済			10	0.7	1.02		
	屋内運動場	15		S	52	1977	3	R	2	1,092	旧基準	補強済			26	0.8	1.96		
	普通教室棟	16		S	57	1982	3	R	3	1,013	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	管理特別教室棟	22		S	61	1986	1	R	3	1,105	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
地御前小学校	管理特別教室棟	11	3	H	20	2008	3	R	3	2,003	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	普通教室棟	11		S	49	1974	5	R	3	1,731	旧基準	補強済			18	0.72	1.22		
	屋内運動場	13		S	54	1979	3	R	2	1,100	旧基準	補強済			20	0.78	1.75		
佐方小学校	普通教室棟	1	1	S	51	1976	3	R	3	1,577	旧基準	補強済			26	0.77	1.23		
	普通教室棟	1	2	S	56	1981	12	R	3	540	旧基準	18	3	24	0.74	1.44	耐震性あり		
	管理特別教室棟	2		S	51	1976	5	R	3	1,879	旧基準	補強済			27	0.78	1.77		
	屋内運動場	6		S	52	1977	12	R	2	1,086	旧基準	補強済			27	1.22	3.65		
阿品台東小学校	普通教室棟	1	1,3	S	54	1979	3	R	3	1,655	旧基準	補強済			27	0.75	1.51		
	普通教室棟	1	2	S	56	1981	8	R	3	397	旧基準	補強済			27	0.75	1.51		
	屋内運動場	2		S	54	1979	3	R	2	1,096	旧基準	補強済			26	1.04	1.59		
	管理特別教室棟	3	1	S	54	1979	5	R	3	1,996	旧基準	補強済			27	0.78	1.77		
	管理特別教室棟	3	2	S	60	1985	10	R	3	474	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
阿品台西小学校	普通教室棟	1		S	58	1983	3	R	3	1,633	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	2		S	58	1983	3	R	2	1,221	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	管理特別教室棟	3		S	58	1983	5	R	3	2,167	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	普通教室棟	8		H	1	1989	2	R	3	698	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
金剛寺小学校	普通教室棟	1		S	62	1987	3	R	3	1,595	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	管理特別教室棟	2		S	62	1987	3	R	3	2,362	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	3		S	62	1987	3	R	2	1,198	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
宮園小学校	普通教室棟	1		H	2	1990	3	R	3	2,643	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	昇降口棟	2		H	2	1990	3	R	3	771	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	管理特別教室棟	3		H	2	1990	3	R	3	1,835	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	4		H	2	1990	3	R	2	1,194	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	普通教室棟	9		H	4	1992	2	R	3	458	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
四季が丘小学校	管理特別教室棟	1		H	4	1992	3	R	3	2,073	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	普通教室棟	2		H	4	1992	3	R	3	1,878	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	普通教室棟	3		H	4	1992	3	R	3	955	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	昇降口棟	4		H	4	1992	3	R	2	475	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	5		H	4	1992	3	R	2	1,190	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	普通教室棟	11		H	6	1994	12	R	3	220	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
玖島小学校	屋内運動場	7		S	53	1978	12	S	1	696	旧基準	補強済			24	0.84	1.95		
	教室棟	10		S	60	1985	3	R	3	2,370	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
友和小学校	教室棟	5		S	46	1971	3	R	2	1,619	旧基準	17	2	21	0.81	1.07	耐震性あり		
	普通教室棟	10		S	53	1978	12	R	2	838	旧基準	補強済			27	0.77	1.92		
	普通教室棟	14		S	59	1984	12	R	2	465	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	教室棟	17		H	8	1996	3	R	2	713	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	屋内運動場	21		H	14	2002	3	R	1	1,166	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
津田小学校	普通教室棟	1		S	39	1964	3	R	2	1,434	旧基準	補強済			27	0.78	2.85		
	特別教室棟	10		S	56	1981	2	R	2	1,291	旧基準	18	3	24	0.86	2.43	耐震性あり		
	屋内運動場	11		S	56	1981	2	S	1	712	旧基準	補強済			26	0.78	1.43		
浅原小学校	屋内運動場	8		S	53	1978	3	S	1	683	旧基準	補強済			26	0.81	1.47		
	校舎棟	10		S	55	1980	2	R	3	2,434	旧基準	17	3	24	0.48	1.14	解体済		
吉和小・中学校	屋内運動場	3		H	1	1989	3	R	1	860	新基準	-	-	-	-	-	-	-	
	教室棟	13		H	7	1995	8	R	2	1,502	新基準	-	-	-	-	-	-	-	

学校名	区分	棟番		建築年月			構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度ランク		第2次診断等			改修		改修後
		番号	枝番	年	西暦	月					年度	ランク	年度	Is値	q値	年度	Is値	q値
大野東小学校	屋内運動場	13		H	24	2012	3	R	2	1,241	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	管理特別教室棟	9	1	S	47	1972	3	R	3	2,077	旧基準	補強済			10	0.78	2.73	
	普通教室棟	9	2	S	47	1972	4	R	3	2,088	旧基準	補強済			10	0.77	1.77	
	普通教室棟	11		S	56	1981	2	R	3	2,170	旧基準	補強済			22	0.76	1.55	
	コンテナ棟	16		H	30	2018	8	S	3	156	新基準	-	-	-	-	-	-	-
大野西小学校	教室棟	1		S	36	1961	3	R	3	2,741	旧基準	18	1	21	0.18	0.85	解体済	
	普通教室棟	13	1	S	48	1973	3	R	3	2,632	旧基準	18	1	21	0.36	1.44	解体済	
	特別教室棟	13	2	S	48	1973	8	R	3	2,283	旧基準	18	1	21	0.33	1.03	解体済	
	屋内運動場	17		H	17	2005	2	R	2	1,413	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	校舎棟	19		H	26	2014	6	R	3	3,917	新基準	-	-	-	-	-	-	-
宮島小・中学校	特別教室棟	1	1	S	42	1967	3	R	2	362	旧基準	18	1				解体済	
	教室棟	7	1	S	50	1975	8	R	4	2,081	旧基準	補強済			23	0.76	1.48	
	教室棟	7	2	S	55	1980	8	R	3	1,356	旧基準	18	2	25	0.75	1.77	耐震性あり	
	特別教室棟	8		S	55	1980	8	R	2	547	旧基準	補強済			28	0.94	1.29	
	旧小学校屋内運動場	9		S	55	1980	8	R	3	1,439	旧基準	18	1	21	0.30	1.03	解体済(11号棟に建替済)	
	屋内運動場	11		H	29	2017	12	R	2	1,203	新基準	-	-	-	-	-	-	-
廿日市中学校	普通教室棟	1	1	S	40	1965	3	R	3	991	旧基準	補強済			27	0.79	2.4	
	普通教室棟	1	2	S	60	1985	1	R	3	201	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	管理特別教室棟	10	1	S	43	1968	3	R	3	1,023	旧基準	補強済			27	0.76	1.77	
	管理特別教室棟	10	2	S	49	1974	6	R	3	1,212	旧基準	補強済			27	1.1	1.37	
	特別教室棟	12	1	S	49	1974	6	R	2	681	旧基準	補強済			8	0.78	1.50	
	普通教室棟	16		S	57	1982	2	R	3	652	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	屋内運動場	18		S	60	1985	1	R	2	1,991	新基準	-	-	-	-	-	-	-
七尾中学校	柔剣道・特別教室棟	3		S	42	1967	3	R	2	629	旧基準	補強済			23	0.76	3.06	
	普通教室棟	11	1	S	48	1973	3	R	3	2,024	旧基準	補強済			15	0.84	1.12	
	管理特別教室棟	11	2	S	54	1979	3	R	3	769	旧基準	補強済			17	0.86	1.07	
	特別教室棟	11	4	H	15	2003	12	R	3	137	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	特別教室棟	11	5	H	16	2004	12	R	3	524	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	屋内運動場	12		S	50	1975	9	R	2	1,324	旧基準	補強済			17	0.82	1.31	
阿品台中学校	普通教室棟	1		S	56	1981	3	R	4	1,705	旧基準	補強済			26	0.76	1.41	
	屋内運動場	2		S	56	1981	3	R	2	1,426	旧基準	補強済			26	0.81	1.37	
	管理特別教室棟	4		S	56	1981	5	R	4	2,252	旧基準	補強済			28	0.75	1.43	
	特別教室棟	5	1	S	56	1981	5	R	3	907	旧基準	補強済			28	0.75	1.55	
	特別教室棟	5	2	S	60	1985	1	R	4	697	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	特別教室棟	5	3	S	63	1988	8	R	4	270	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	柔剣道場	6		S	58	1983	3	R	1	448	新基準	-	-	-	-	-	-	-
野坂中学校	普通・特別教室棟	1		H	2	1990	3	R	4	2,258	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	多目的ホール棟	2		H	2	1990	3	R	1	270	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	管理棟	3		H	2	1990	3	R	4	1,743	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	普通教室棟	4		H	2	1990	3	R	4	1,723	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	屋内運動場	6		H	2	1990	3	R	2	2,033	新基準	-	-	-	-	-	-	-
四季が丘中学校	管理普通教室棟	1		H	3	1991	3	R	4	2,754	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	昇降口棟	2		H	3	1991	3	R	4	543	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	多目的ホール棟	3		H	3	1991	3	R	1	390	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	特別教室棟	4		H	3	1991	3	R	4	2,429	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	屋内運動場	5		H	3	1991	3	R	2	2,040	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	普通教室棟	13		H	7	1995	12	R	2	310	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	普通教室棟	1	1	S	44	1969	4	R	3	2,103	旧基準	補強済			26	0.75	2.66	
佐伯中学校	特別教室棟	1	2	S	45	1970	3	R	3	1,512	旧基準	補強済			27	0.88	3.07	
	特別教室棟	2		S	45	1970	3	S	1	329	旧基準	補強済			23	0.89	1.49	
	特別教室棟	10		S	59	1984	3	R	3	693	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	屋内運動場	11		H	6	1994	3	R	1	1,769	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	給食棟	13		H	10	1998	3	R	2	721	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	普通教室棟	1	1,2	S	42	1967	3	R	4	2,233	旧基準	18	1	21	0.28	0.81	解体済	
大野中学校	管理特別教室棟	2		S	42	1967	11	R	4	2,345	旧基準	18	1	21	0.28	1.00	解体済	
	EV棟	1	4	H	18	2006	1	S	4	138	新基準	-	-	-	-	-	解体済	
	屋内運動場	3		S	45	1970	4	R	4	2,074	旧基準	18	1	21	0.11	0.18	解体済	
	プール附属棟	4		S	48	1973	3	R	2	190	旧基準	20	4				解体済	
	校舎・屋内運動場	7		H	26	2014	6	R	3	8,958	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	柔剣道場	8		H	27	2015	3	W-RC	2	718	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	管理特別教室棟	1		S	61	1986	3	R	3	3,549	新基準	-	-	-	-	-	-	-
大野東中学校	普通教室棟	2		S	61	1986	3	R	3	1,624	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	EV棟	2	2	H	18	2006	3	S	3	109	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	技術室棟	3		S	61	1986	3	R	1	404	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	屋内運動場	4		S	61	1986	3	R	3	2,035	新基準	-	-	-	-	-	-	-
	普通教室棟	1	1	S	41	1966	3	R	2	623	旧基準	18	1				令和1年度解体済	
	普通教室棟	1	2	S	42	1967	3	R	2	640	旧基準	18	1				令和1年度解体済	
旧宮島中学校	便所棟	4		S	38	1963	4	R	2	51	旧基準	18	3				令和1年度解体済	
	屋内運動場	5		S	46	1971	3	R	3	3,856	旧基準	18	1	24	0.02	0.11	令和1年度解体済	
	特別教室棟	7		S	50	1975	11	R	3	2,488	旧基準	18	1				未使用	
	園舎	1		S	55	1980	4	R	2	1,352	旧基準	補強済			28	0.8	1.84	