

令和6年12月2日

廿日市市立廿日市学校給食センター  
所 長 [REDACTED] 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社  
ボイラー担当 [REDACTED]

ボイラー等管理状況報告(令和6年11月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしています。

21日 委託業者により NO.1 ボイラー、ガバナ弁取替え

2 ボイラー運転時間

	NO1 ボイラー	NO2 ボイラー	NO3 ボイラー
月間運転時間	161.3	165.8	165.5
累計運転時間	15012.5	16207.0	20151.8

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO1 ボイラー	正常運転中 21日 警報停止…ガスアツコウ異常	ガバナ弁取替え

NO2ボイラー	正常運転中	
NO3ボイラー	正常運転中 <b>29日</b> 警報停止…不着火	リセット復旧
貯湯槽(第一種圧力容器) ＊膨張タンク	正常稼働中	<b>29日</b> 第一種圧力容器定期自主検査実施
ガスコージェネ	正常稼働中	
付属機器等 ＊硬水軟化装置  ＊還水槽  その他	異常なし   異常なし	
受水槽 (給水加圧ポンプ)	正常稼働中	日点検異常なし

廃水処理施設	異常なし	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ)
--------	------	-----------------------------

4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS・PTH)	1	0	0	1	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS・RC)	2	0	0	2	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	1	0	1	0	

5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマン間使用実績」のとおり。

6 その他

特になし。

以上