

令和7年1月6日

廿日市市立廿日市学校給食センター
所 長 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社
ボイラー担当

ボイラー等管理状況報告(令和6年12月分)

1 管理概要

- 各機器においては正常に運転管理をしております。
- 14 日 委託業者によりHS-2 蒸気ヘッダー安全弁管台キレット溶接補修及び安全弁取替え
- 17 日 委託業者により廃水処理施設、調整槽満水警報フロートスイッチ調整
- 21 日 廃水処理施設、膜分離活性汚泥層水位計異常、発報
- 23 日 委託業者により廃水処理施設、膜分離活性汚泥層水位計清掃実施
- 23～24 日 委託業者によりボイラーNO.1～NO.3 点検整備実施
- 26 日 委託業者により停電作業実施

2 ボイラー運転時間

	NO1 ボイラー	NO2 ボイラー	NO3 ボイラー
月間運転時間	147.4	147.2	145.3
累計運転時間	15160.0	16354.2	20297.1

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO1 ボイラー	正常運転中 20 日 警報停止…不着火	リセット復旧

NO2ボイラー	正常運転中	
NO3ボイラー	正常運転中	
貯湯槽(第一種圧力容器) *膨張タンク	正常稼働中	27日 第一種圧力容器定期自主検査実施
ガスコージェネ	正常稼働中	
付属機器等 * 硬水軟化装置 * 還水槽 その他	異常なし 異常なし	
受水槽 (給水加圧ポンプ)	正常稼働中	日点検異常なし

廃水処理施設	異常なし 4 日、9 日～13 日、16 日 警報停止…調整槽満水 21 日 警報停止…膜分離活性汚泥層水位計異常	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ) 17 日 満水警報フロート調整 リセット復旧 23 日 膜分離活性汚泥層水位計清掃
--------	---	--

4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS-PTH)	1	6	5	2	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS-RC)	2	2	2	2	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	0	5	1	4	

5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマ月間使用実績」のとおり。

6 その他

特になし。

以上