

令和6年5月1日

甘日市市立甘日市学校給食センター  
所 長 [REDACTED] 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社  
ボイラー担当 [REDACTED]

ボイラー等管理状況報告(令和6年4月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしています。

2 ボイラー運転時間

	NO1 ボイラー	NO2 ボイラー	NO3 ボイラー
月間運転時間	142.6	144.4	142.9
累計運転時間	13935.6	15126.7	19073.0

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO1 ボイラー	正常運転中	

NO2ボイラー	正常運転中	
NO3ボイラー	正常運転中	
貯湯槽(第一種圧力容器) *膨張タンク	正常稼働中	30 日 第一種圧力容器定期自主検査実施
ガスコージェネ	正常稼働中	
付属機器等 * 硬水軟化装置  * 還水槽  その他	異常なし  異常なし	
受水槽 (給水加圧ポンプ)	正常稼働中	日点検異常なし

廃水処理施設	異常なし  18 日 調整槽満水警報	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ)  経過観察中
--------	-----------------------------	--

4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS-PTH)	0	5	5	0	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS-RC)	0	2	2	0	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	2	0	1	1	

5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマン間使用実績」のとおり。

6 その他

特になし。

以上