

令和6年6月3日

甘日市市立甘日市学校給食センター
所 長 [REDACTED] 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社
ボイラー担当 [REDACTED]

ボイラー等管理状況報告(令和6年5月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしております。

29 日 委託業者により廃水处理設備 NO.1 原水ポンプチェック弁、漏れのため取替え（中古品）

2 ボイラー運転時間

	NO 1 ボイラー	NO 2 ボイラー	NO 3 ボイラー
月 間 運 転 時 間	175.4	175.4	175.0
累 計 運 転 時 間	14110.9	15302.1	19248.0

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO 1 ボイラー	正常運転中	

NO2 ボイラー	正常運転中 10 日、24 日 警報停止…電極 HL 導通異常	リセット復旧
NO3 ボイラー	正常運転中	
貯湯槽(第一種圧力容器) ＊膨張タンク	正常稼働中	31 日 第一種圧力容器定期自主検査実施
ガスコージェネ	正常稼働中	
付属機器等 ＊ 硬水軟化装置 ＊ 還水槽 その他	異常なし 異常なし	
受水槽 (給水加圧ポンプ)	正常稼働中	日点検異常なし

廃水処理施設	異常なし 28 日 原水ポンプチェック弁 NO.1 漏れ	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ) 29 日 チェック弁取替え (中古品)
--------	--	---

4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS-PTH)	0	0	0	0	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS-RC)	0	0	0	0	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	1	0	1	0	

5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマ月間使用実績」のとおり。

6 その他

特になし。

以上