

令和6年7月1日

甘日市市立甘日市学校給食センター
所 長 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社
ボイラー担当 様

ボイラー等管理状況報告(令和6年6月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしています。

2 ボイラー運転時間

| | NO1 ボイラー | NO2 ボイラー | NO3 ボイラー |
|--------|----------|----------|----------|
| 月間運転時間 | 165.6 | 165.8 | 165.4 |
| 累計運転時間 | 14276.6 | 15467.9 | 19413.4 |

3 機器別管理状況

| | 特 異 事 項 | 処 置 事 項 |
|----------|------------------------------|---------|
| NO1 ボイラー | 正常運転中 12 日 警報停止…空気圧力異常 | リセット復旧 |

| | | |
|---|------------------|-------------------------|
| NO2ボイラー | 正常運転中 | |
| NO3ボイラー | 正常運転中 | |
| 貯湯槽(第一種圧力容器) *膨張タンク | 正常稼働中 | 28 日 第一種圧力容器定期自主検査実施 |
| ガスコージェネ | 正常稼働中 | |
| 付属機器等 * 硬水軟化装置 * 還水槽 その他 | 異常なし 異常なし | |
| 受水槽 (給水加圧ポンプ) | 正常稼働中 | 日点検異常なし |

| | | |
|--------|------|-----------------------------|
| 廃水処理施設 | 異常なし | 日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ) |
|--------|------|-----------------------------|

4 消耗品等使用実績

| 品 名 | 前月繰越 | 入荷量 | 使用量 | 在庫量 | 備 考 |
|---------------|------|-----|-----|-----|--------|
| 複合清缶剤(CS-PTH) | 0 | 5 | 5 | 0 | 医薬用外劇物 |
| 覆水系防食剤(CS-RC) | 0 | 4 | 2 | 2 | 医薬用外劇物 |
| 食 塩 (25kg) | 0 | 5 | 1 | 4 | |

5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマン間使用実績」のとおり。

6 その他

特になし。

以上