

令和6年8月1日

廿日市市立廿日市学校給食センター
所 長 [REDACTED] 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社
ボイラー担当 [REDACTED]

ボイラー等管理状況報告(令和6年7月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしております。

1 日、2 日 大雨警報のため給食なし

19 日 原水槽壁工事のため委託業者により廃水处理排水、原水槽から油水分離槽へ切替実施

22 日 委託業者により廃水处理施設原水槽清掃実施

23 日 委託業者により受水槽清掃、点検実施

2 ボイラー運転時間

	NO1 ボイラー	NO2 ボイラー	NO3 ボイラー
月間運転時間	145.8	145.8	145.5
累計運転時間	14422.3	15613.7	19558.8

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO1 ボイラー	正常運転中 3 日、10 日 警報停止…空気圧力異常	リセット復旧

NO2 ボイラー	正常運転中 16 日 警報停止…電極 HL 導通異常	リセット復旧
NO3 ボイラー	正常運転中	
貯湯槽(第一種圧力容器) ＊膨張タンク	正常稼働中	31 日 第一種圧力容器定期自主検査実施
ガスコージェネ	正常稼働中	
付属機器等 ＊ 硬水軟化装置 ＊ 還水槽 その他	異常なし 異常なし	
受水槽 (給水加圧ポンプ)	正常稼働中	日点検異常なし

廃水処理施設	異常なし	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ)
--------	------	-----------------------------

4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS-PTH)	0	0	0	0	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS-RC)	2	0	0	2	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	4	0	1	3	

5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマン間使用実績」のとおり。

6 その他

特になし。

以上