

令和6年9月2日

廿日市市立廿日市学校給食センター  
所 長 [REDACTED] 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社  
ボイラー担当 [REDACTED]

ボイラー等管理状況報告(令和6年8月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしております。

5日～7日 委託業者により NO1～NO3 ボイラー点検整備実施及び

NO1 ボイラー缶体、排ガスエコノマイザー取替え

16日 第一種圧力容器法定検査実施、結果は合格です

還水槽清掃実施

23日 原水槽壁工事終了、委託業者により廃水処理排水、油水分離槽から原水槽へ切替実施

委託業者により軟水器、樹脂入替実施

26日 委託業者によりコージェネ点検実施

7日 廃水処理施設放流槽、満水警報

2 ボイラー運転時間

	NO1 ボイラー	NO2 ボイラー	NO3 ボイラー
月間運転時間	87.8	87.1	86.8
累計運転時間	14510.2	15700.8	19645.6

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO1 ボイラー	正常運転中	

NO2ボイラー	正常運転中	
NO3ボイラー	正常運転中	
貯湯槽(第一種圧力容器) *膨張タンク	正常稼働中	16日 第一種圧力容器法定検査実施 結果は合格です 30日 第一種圧力容器定期自主検査実施
ガスコージェネ	正常稼働中	
付属機器等 * 硬水軟化装置  * 還水槽  その他	異常なし  異常なし	16日 還水槽清掃実施
受水槽 (給水加圧ポンプ)	正常稼働中	日点検異常なし

廃水処理施設	異常なし  27 日 放流槽満水警報	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ)  経過観察中
--------	-----------------------------	--

4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS-PTH)	0	1	0	1	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS-RC)	2	0	0	2	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	3	0	0	3	

5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマ月間使用実績」のとおり。

6 その他

特になし。

以上