

令和7年3月3日

廿日市市立廿日市学校給食センター  
所 長      様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社  
ボイラー担当      様

ボイラー等管理状況報告(令和7年2月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしています。

7. 12. 25 日  廃水処理施設、膜分離活性汚泥槽水位計異常、発報  
                  委託業者により膜分離活性汚泥槽水位計更新予定
- 25 日  廃水処理施設、電動機異常（NO.1 調整槽ポンプ）発報  
                  委託業者により更新予定

2  ボイラー運転時間

	NO 1  ボイラー	NO 2  ボイラー	NO 3  ボイラー
月 間 運 転 時 間	152.3	152.5	152.2
累 計 運 転 時 間	15473.3	16667.8	20610.1

3  機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO 1 ボイラー	正常運転中 20 日 警報停止…不着火	リセット復旧

NO2ボイラー	正常運転中 6日 警報停止…不着火	リセット復旧
NO3ボイラー	正常運転中	
貯湯槽(第一種圧力容器) ＊膨張タンク	正常稼働中	28日 第一種圧力容器定期自主検査実施
ガスコージェネ	正常稼働中	
付属機器等 ＊硬水軟化装置  ＊還水槽  その他	異常なし  異常なし	
受水槽 (給水加圧ポンプ)	正常稼働中	日点検異常なし

廃水処理施設	異常なし  7 日、12 日、25 日 警報停止…膜分離活性汚泥槽水位計 異常  25 日 警報停止…電動機異常 (NO.1 調整槽ポンプ)	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ)  リセット復旧  リセット復旧
--------	--	---

#### 4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS-PTH)	2	0	2	0	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS-RC)	2	0	1	1	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	3	0	1	2	

#### 5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマ月間使用実績」のとおり。

#### 6 その他

特になし。

以上