

令和7年11月4日

廿日市市立廿日市学校給食センター
所 長 [REDACTED] 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社
ボイラー担当 [REDACTED]

ボイラー等管理状況報告(令和7年10月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしております。

16日 委託業者により原水槽満水警報フロートスイッチ、調整実施

2 ボイラー運転時間

	NO1 ボイラー	NO2 ボイラー	NO3 ボイラー
月間運転時間	186.3	186.3	187.2
累計運転時間	434.2	432.7	434.6

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO1 ボイラー	正常運転中	
NO2 ボイラー	正常運転中	

NO3ボイラー	<p>正常運転中</p> <p>21日、22日、30日</p> <p>警報停止…不着火</p>	リセット復旧
<p>貯湯槽(第一種圧力容器)</p> <p>*膨張タンク</p>	正常稼働中	<p>31日</p> <p>第一種圧力容器定期自主検査実施</p>
ガスコージェネ	正常稼働中	
<p>付属機器等</p> <p>*硬水軟化装置</p> <p>*還水槽</p> <p>その他</p>	<p>異常なし</p> <p>異常なし</p>	
<p>受水槽</p> <p>(給水加圧ポンプ)</p>	正常稼働中	日点検異常なし

廃水処理施設	異常なし 14 日、15 日 原水槽満水警報	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ) 16 日原水槽満水警報 フロートスイッチ調整
--------	----------------------------------	--

4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS・PTH)	0	0	0	0	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS・RC)	1	0	0	1	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	2	0	1	1	

5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマ月間使用実績」のとおり。

6 その他

特になし。

以上