

令和7年12月1日

廿日市市立廿日市学校給食センター
所 長 [REDACTED] 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社
ボイラー担当 [REDACTED]

ボイラー等管理状況報告(令和7年11月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしています。

6 日 広島ガス（株）により厨房コージェネ系統、空調系統のガスメーター取替実施

21 日 委託業者により NO2 ボイラー排ガス温度センサー取替実施

2 ボイラー運転時間

	NO1 ボイラー	NO2 ボイラー	NO3 ボイラー
月間運転時間	155.3	149.7	156.7
累計運転時間	589.4	582.4	591.3

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO1 ボイラー	正常運転中	

NO2ボイラー	正常運転中 20 日 警報停止…排ガス温度センサー異常	21 日 排ガス温度センサー取替
NO3ボイラー	正常運転中 5 日 警報停止…不着火	リセット復旧
貯湯槽(第一種圧力容器) ＊膨張タンク	正常稼働中	28 日 第一種圧力容器定期自主検査実施
ガスコージェネ	正常稼働中	
付属機器等 ＊ 硬水軟化装置 ＊ 還水槽 その他	異常なし 異常なし	

受水槽 (給水加圧ポンプ)	正常稼動中	日点検異常なし
廃水処理施設	異常なし 18 日 膜分離活性汚泥層水位計異常警報	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ) リセット復旧

4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS・PTH)	0	0	0	0	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS・RC)	1	0	0	1	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	1	5	1	5	

5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマン間使用実績」のとおり。

6 その他

特になし。

以上