

令和8年1月5日

廿日市市立廿日市学校給食センター
所 長 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社
ボイラー担当 様

ボイラー等管理状況報告(令和7年12月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしています。
5 日 コージェネ警報 E'7（冷却水水位低下）発報、以後停止中
12 日 空調設備 NO1.OAC 故障 以後停止中交換部品依頼中
24 ～25 日 委託業者により NO1～NO3 ボイラー点検整備替実施

2 ボイラー運転時間

	NO 1 ボイラー	NO 2 ボイラー	NO 3 ボイラー
月 間 運 転 時 間	150.7	150.6	151.8
累 計 運 転 時 間	740.1	733.0	743.0

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO 1 ボイラー	正常運転中	

NO2ボイラー	正常運転中	
NO3ボイラー	正常運転中 4日 警報停止…不着火	リセット復旧
貯湯槽(第一種圧力容器) *膨張タンク	正常稼動中	26日 第一種圧力容器定期自主検査実施
ガスコージェネ	5日 警報停止…冷却水水位低下	停止中
付属機器等 * 硬水軟化装置 * 還水槽 その他	異常なし 異常なし	

受水槽 (給水加圧ポンプ)	正常稼動中	日点検異常なし
廃水処理施設	異常なし 8 日 膜分離活性汚泥層水位計異常警報	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ) リセット復旧

4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS・PTH)	0	5	5	0	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS・RC)	1	2	2	1	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	5	0	1	4	

5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマン間使用実績」のとおり。

6 その他

特になし。

以上