

令和7年6月2日

廿日市市立廿日市学校給食センター
所 長 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社
ボイラー担当 様

ボイラー等管理状況報告(令和7年5月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしております。
21~22 日 委託業者により NO.3 ボイラー整備
23 日 委託業者により廃水処理施設調整層ポンプ NO.1、NO.2 取替

2 ボイラー運転時間

	NO 1 ボイラー	NO 2 ボイラー	NO 3 ボイラー
月間運転時間	168.0	168.3	163.9
累計運転時間	15949.5	17140.3	21080.5

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO 1 ボイラー	正常運転中	

NO2ボイラー	正常運転中	
NO3ボイラー	<p>正常運転中</p> <p>9日、20日、21日、22日 警報停止…不着火</p> <p>21日 警報停止…途中消炎</p>	<p>リセット復旧</p> <p>リセット復旧</p>
貯湯槽(第一種圧力容器) *膨張タンク	正常稼働中	<p>30日</p> <p>第一種圧力容器定期自主検査実施</p>
ガスコージェネ	正常稼働中	
<p>付属機器等</p> <p>* 硬水軟化装置</p> <p>* 還水槽</p> <p>その他</p>	<p>異常なし</p> <p>異常なし</p>	

受水槽 (給水加圧ポンプ)	正常稼動中	日点検異常なし
廃水処理施設	異常なし 8 日 警報停止…膜分離活性汚泥層水位計 異常	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ) リセット復旧

4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS・PTH)	0	0	0	0	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS・RC)	1	0	0	1	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	5	0	2	3	

5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマ月間使用実績」のとおり。

6 その他

特になし。

以上