

令和7年7月1日

廿日市市立廿日市学校給食センター  
所 長      様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社  
ボイラー担当     

ボイラー等管理状況報告(令和7年6月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしています。

2 ボイラー運転時間

	NO1 ボイラー	NO2 ボイラー	NO3 ボイラー
月間運転時間	175.8	176.1	175.8
累計運転時間	16125.3	17316.4	21256.3

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO1 ボイラー	正常運転中	

NO2ボイラー	正常運転中	
NO3ボイラー	正常運転中	
貯湯槽(第一種圧力容器) *膨張タンク	正常稼働中	30 日 第一種圧力容器定期自主検査実施
ガスコージェネ	正常稼働中	
付属機器等 * 硬水軟化装置  * 還水槽  その他	異常なし  異常なし	

受水槽 (給水加圧ポンプ)	正常稼動中	日点検異常なし
廃水処理施設	異常なし  11 日 警報停止…原水槽満水警報	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ)  リセット復旧

#### 4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS・PTH)	0	0	0	0	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS・RC)	1	0	0	1	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	3	0	1	2	

#### 5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマ月間使用実績」のとおり。

#### 6 その他

特になし。

以上