

令和7年8月1日

廿日市市立廿日市学校給食センター  
所 長 [REDACTED] 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社  
ボイラー担当 [REDACTED]

ボイラー等管理状況報告(令和7年7月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしております。

18日～30日 施設内空調工事のためボイラー停止

22日 委託業者により受水槽清掃実施

22日～23日 委託業者により NO1～NO3 ボイラー点検整備実施

委託業者により第一種圧力容器点検整備実施

23日 委託業者により廃水処理施設原水槽清掃実施

29日 還水槽清掃実施

31日 第一種圧力容器法定検査実施、結果は合格です

委託業者により第一種圧力容器熱交換器取替実施

2 ボイラー運転時間

	NO1 ボイラー	NO2 ボイラー	NO3 ボイラー
月間運転時間	108.6	108.6	108.9
累計運転時間	16233.8	17424.9	21365.2

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO1 ボイラー	正常運転中	

NO2ボイラー	正常運転中	
NO3ボイラー	正常運転中	
貯湯槽(第一種圧力容器) *膨張タンク	正常稼働中	31日 第一種圧力容器定期自主検査実施 第一種圧力容器法定検査実施 結果は合格です
ガスコージェネ	正常稼働中	
付属機器等 * 硬水軟化装置  * 還水槽  その他	異常なし  異常なし	29日 還水槽清掃実施

受水槽 (給水加圧ポンプ)	正常稼動中	日点検異常なし <b>22 日</b> 受水槽清掃実施
廃水処理施設	異常なし	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ)

#### 4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS-PTH)	0	5	5	0	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS-RC)	1	2	2	1	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	2	0	2	0	

#### 5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマ月間使用実績」のとおり。

#### 6 その他

特になし。

以上