

令和7年9月1日

廿日市市立廿日市学校給食センター
所 長 [REDACTED] 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社
ボイラー担当 [REDACTED]

ボイラー等管理状況報告(令和7年8月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしております。

7月19日～8月25日施設内空調設備改修工事

4日～6日 委託業者により NO1～NO3ボイラー点検整備実施

委託業務により NO1～NO3ボイラー基盤取替実施

(基盤取り換えにより運転時間累計0より開始)

委託業者により NO2ボイラー缶体及び排ガスエコマイザー取替実施

25日 委託業者によりボイラー圧カスイッチ (ベローズ) 取替実施

2 ボイラー運転時間

	NO1 ボイラー	NO2 ボイラー	NO3 ボイラー
月間運転時間	83.2	81.6	81.9
累計運転時間	83.2	81.6	81.9

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO1 ボイラー	正常運転中	

NO2ボイラー	正常運転中	
NO3ボイラー	正常運転中	
貯湯槽(第一種圧力容器) *膨張タンク	正常稼働中	29日 第一種圧力容器定期自主検査実施
ガスコージェネ	正常稼働中	
付属機器等 * 硬水軟化装置 * 還水槽 その他	異常なし 異常なし	

受水槽 (給水加圧ポンプ)	正常稼動中	日点検異常なし
廃水処理施設	異常なし	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ)

4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS-PTH)	0	0	0	0	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS-RC)	1	0	0	1	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	0	5	1	4	

5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマ月間使用実績」のとおり。

6 その他

特になし。

以上