

令和7年10月1日

廿日市市立廿日市学校給食センター  
所 長 [REDACTED] 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社  
ボイラー担当 [REDACTED]

ボイラー等管理状況報告(令和7年9月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしております。

10 日 雷による停電あり

12 日 大雨警報により給食なし

2 ボイラー運転時間

	NO1 ボイラー	NO2 ボイラー	NO3 ボイラー
月間運転時間	164.7	164.8	165.6
累計運転時間	247.9	246.4	247.4

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO1 ボイラー	正常運転中	
NO2 ボイラー	正常運転中	

NO3 ボイラー	正常運転中	
貯湯槽(第一種圧力容器) *膨張タンク	正常稼働中	30 日 第一種圧力容器定期自主検査実施
ガスコージェネ	正常稼働中	
付属機器等 * 硬水軟化装置  * 還水槽  その他	異常なし  異常なし	
受水槽 (給水加圧ポンプ)	正常稼働中	日点検異常なし

廃水処理施設	異常なし	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ)
--------	------	-----------------------------

4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS・PTH)	0	0	0	0	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS・RC)	1	0	0	1	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	4	0	2	2	

5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマ月間使用実績」のとおり。

6 その他

特になし。

以上