

令和8年2月2日

廿日市市立廿日市学校給食センター
所 長 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社
ボイラー担当 様

ボイラー等管理状況報告(令和8年1月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしております。

6 日 広島ガス緊急遮断弁操作盤液晶取替

2 ボイラー運転時間

	NO1 ボイラー	NO2 ボイラー	NO3 ボイラー
月間運転時間	157.6	157.7	158.5
累計運転時間	897.7	890.7	901.5

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO1 ボイラー	正常運転中 7 日 警報停止…不着火 警報停止…HL 電極導通異常	リセット復旧 委託業者により調整実施
NO2 ボイラー	正常運転中	

NO3 ボイラー	<p>正常運転中</p> <p>7 日</p> <p>警報停止…不着火</p>	リセット復旧
<p>貯湯槽(第一種圧力容器)</p> <p>*膨張タンク</p>	<p>正常稼動中</p>	<p>30 日</p> <p>第一種圧力容器定期自主検査実施</p>
ガスコージェネ	<p>停止中</p>	
<p>付属機器等</p> <p>* 硬水軟化装置</p> <p>* 還水槽</p> <p>その他</p>	<p>異常なし</p> <p>異常なし</p>	
<p>受水槽</p> <p>(給水加圧ポンプ)</p>	<p>正常稼動中</p>	<p>日点検異常なし</p>

廃水処理施設	異常なし 13 日 膜分離活性汚泥層水位計異常	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ) リセット復旧
--------	-----------------------------------	---

4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS・PTH)	0	0	0	0	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS・RC)	1	0	0	1	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	4	0	1	3	

5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマ月間使用実績」のとおり。

6 その他

特になし。

以上