

令和8年3月2日

廿日市市立廿日市学校給食センター  
所 長 [REDACTED] 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社  
ボイラー担当 [REDACTED]

ボイラー等管理状況報告(令和8年2月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしております。

9 日 広島ガス緊急遮断弁点検実施

2 ボイラー運転時間

	NO1 ボイラー	NO2 ボイラー	NO3 ボイラー
月間運転時間	150.6	150.6	151.3
累計運転時間	1048.3	1041.3	1052.8

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO1 ボイラー	正常運転中 9 日 警報停止…不着火	リセット復旧
NO2 ボイラー	正常運転中 10 日、19 日 警報停止…不着火	リセット復旧

NO3ボイラー	正常運転中 <b>12 日</b> 警報停止…不着火	リセット復旧
貯湯槽(第一種圧力容器) ＊膨張タンク	正常稼動中	<b>27 日</b> 第一種圧力容器定期自主検査実施
ガスコージェネ	停止中	
付属機器等 ＊ 硬水軟化装置  ＊ 還水槽  その他	異常なし  異常なし	
受水槽 (給水加圧ポンプ)	正常稼動中	日点検異常なし

廃水処理施設	異常なし  2 日、12 日 膜分離活性汚泥層水位計異常 9 日 調整槽満水警報	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ)  リセット復旧  経過観察中
--------	---	--

#### 4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS・PTH)	0	0	0	0	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS・RC)	1	0	0	1	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	3	0	2	1	

#### 5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマ月間使用実績」のとおり。

#### 6 その他

特になし。

以上