

令和8年4月1日

廿日市市立廿日市学校給食センター
所 長 [REDACTED] 様

星 光 ビ ル 管 理 株 式 会 社
ボイラー担当 [REDACTED]

ボイラー等管理状況報告(令和8年3月分)

1 管理概要

各機器においては正常に運転管理をしています。

25 日 委託業者により NO1,NO2 ボイラー点検整備実施

26 日 廃水処理施設、警報設備取付工事実施

27 日 貯湯槽蒸気用コントロールバルブ取替実施

30 日 委託業者により NO3 ボイラー点検整備実施

2 ボイラー運転時間

	NO 1 ボイラー	NO 2 ボイラー	NO 3 ボイラー
月 間 運 転 時 間	148.5	148.5	156.1
累 計 運 転 時 間	1196.8	1189.8	1208.8

3 機器別管理状況

	特 異 事 項	処 置 事 項
NO 1 ボイラー	正常運転中	

NO2ボイラー	正常運転中	
NO3ボイラー	正常運転中	
貯湯槽(第一種圧力容器) *膨張タンク	正常稼動中	31日 第一種圧力容器定期自主検査実施
ガスコージェネ	停止中	
付属機器等 * 硬水軟化装置 * 還水槽 その他	異常なし 異常なし	

受水槽 (給水加圧ポンプ)	正常稼動中	日点検異常なし
廃水処理施設	異常なし 3 日、5 日、9 日、10 日、16 日、 23 日 膜分離活性汚泥層水位計異常	日々点検異常なし (基本点検管理、初動対応のみ) リセット復旧

4 消耗品等使用実績

品 名	前月繰越	入荷量	使用量	在庫量	備 考
複合清缶剤(CS・PTH)	0	5	5	0	医薬用外劇物
覆水系防食剤(CS・RC)	1	2	2	1	医薬用外劇物
食 塩 (25kg)	1	0	1	0	

5 上水道・ガス使用量

別紙「上水道・ガスマ月間使用実績」のとおり。

6 その他

特になし。

以上