

募集要項等に関する質問への回答

「廿日市学校給食センター包括管理運営業務委託」の公募型プロポーザルに関する質問について、回答します。

No	資料名等	頁	区分			項目	質問内容	回答
8	募集要項	9-10	5	(2)	イ	現地見学会の実施	現地見学会は他の参加希望業者と一緒に見学する形式でしょうか。時間をずらして1業者ずつで見学させていただける形式でしょうか。	時間をずらして1業者ずつで見学していただく形式です。
9	要求水準書	9	第1	8	(3)	厨房設備等維持管理業務・設備修繕等業務	厨房設備等維持管理業務・設備修繕等業務総括責任者の選定は、これらの業務を行う企業のいずれかであればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。また、募集要項7ページ3(2)イに記載する「厨房設備等維持管理業務を行う者」としての参加資格要件を満たす企業からの選定も認めます。
10	要求水準書	25	第5	2		厨房機器のオーバーホール	マイコンスライサー(6台)がオーバーホール対象機器に入っておりませんが、使用年数等を考慮し、オーバーホールの対象機器に追加していただけないでしょうか。	市が想定するオーバーホール対象厨房設備を記載していますが、必ずしも対象厨房設備を限定するものではありません。このほかの厨房設備をオーバーホール対象とする提案も認めます。したがって、対象厨房設備の追加は行いません。
11	要求水準書	25	第5	2		厨房機器のオーバーホール	オーバーホールより更新の方がコスト抑制となる場合は、更新することも認められますでしょうか。逆に、更新するよりオーバーホールで対応の方がコスト抑制となる場合も同様でよろしいでしょうか。	認めます。
12	要求水準書	25	第5	3		厨房機器の更新(入れ替え)	天吊式消毒保管機の入れ替えは、建築工事で行う吊架台の形状がメーカーによって異なり、既存品のメーカーが施工費の面で有利になると思われます。他メーカーが不利にならない施工条件を付加して頂けますでしょうか。	天吊式消毒保管機の更新に伴い発生する建築工事等については、基本的には提案上限価格の範囲内でご検討いただくものとしており、他メーカーが不利にならないような施工条件の付加は予定していません。 本業務は、個別の機器更新ごとの最適化ではなく、厨房機器等全体の更新を包括的に管理・運営していただくことを目的としています。したがって、天吊式消毒保管機の更新に建築工事費等を要する場合には、他の機器の更新内容・時期等との調整も含め、事業全体の中で最適な提案をいただきたいと考えています。 使用機器のメーカーの選定につきましては、応募者の判断により、想定更新費用の範囲内で最適な機器構成・施工方法を提案してください。
13	要求水準書	26	第5	4	(1)	運営業務及び厨房設備等維持管理業務に必要な消耗品の調達	食缶用のコンテナは消毒保管機で消毒しない前提下、同等品での更新でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	厨房設備保守点検業務仕様書	2	7			業務従事者	保守点検の業務従事者は、原則として各機器メーカー担当者として記載がありますが、メーカー担当者以外が従事する場合の条件等はありませんでしょうか。(機器メーカーによる認定等)	メーカー担当者以外が従事する場合の条件として、機器メーカーによる承認を求めます。